

## ソフトウェア不具合のご連絡

### SW1A形 Automation Organizer (WindLDR、WindO/I-NV3)

WindLDR Ver.7.11～Ver.7.16、WindO/I-NV3 Ver.5.11～Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.2.21～Ver.2.34) の不具合についてご連絡いたします。

#### 対象製品

SW1A形 Automation Organizer Ver.2.21～Ver.2.34  
(WindLDR Ver.7.11～Ver.7.16、WindO/I-NV3 Ver.5.11～Ver.5.16)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンのWindLDR、WindO/I-NV3 を使用している場合、以下の製品で問題が発生します。

FT1A形 SmartAXIS Lite/Pro/Touch

製品形番：FT1A-\*12R\*、FT1A-\*24R\*、FT1A-\*40R\*、FT1A-\*48\*、FT1A-\*12RA-\*

#### 不具合内容

WindLDR Ver.7.11～Ver.7.16、WindO/I-NV3 Ver.5.11～Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.2.21～Ver.2.34) において、データタイプをフロートに設定したスクリプトを使用している場合、ユーザープログラムが正しく生成されない不具合を確認しました。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

[http://www.idec.com/jpia/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

#### 対処方法

本不具合は WindLDR Ver.7.20、WindO/I-NV3 Ver.5.20 (Automation Organizer Ver.2.40) にて改修いたします。最新バージョンのインストーラは、9月中旬に弊社ホームページで公開予定です。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>