

ソフトウェア不具合のご連絡**SW1A形 Automation Organizer (WindO/I-NV2、WindO/I-NV3)**

WindO/I-NV2 Ver.4.62～Ver.4.83、WindO/I-NV3 Ver.5.00～Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.1.82～Ver.2.34) の不具合についてご連絡いたします。

対象製品

SW1A形 Automation Organizer : Ver.1.82～Ver.2.34
(WindO/I-NV2 Ver.4.62～Ver.4.83、WindO/I-NV3 Ver.5.00～Ver.5.16)

製品形番 : SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンのWindO/I-NV2、WindO/I-NV3を使用している場合、以下の機種で問題が発生します。

HG4G形/HG3G形/HG2G-5F形/HG2G-S形/HG2G-5S形/HG1F形 プログラマブル表示器

製品形番 : HG4G-CJT22*F-B, HG3G-*JT22*F-*, HG2G-5FT22TF-*

HG2G-S*2*F-*, HG2G-5ST22*F-*, HG1F-SB22*F-*

FT1A形 SmartAXIS Touch

製品形番 : FT1A-C12RA-*, FT1A-M12RA-*

不具合内容

WindO/I-NV2 Ver.4.62～Ver.4.83、WindO/I-NV3 Ver.5.00～Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.1.82～Ver.2.34) において、局番が10以上のホストデバイスがスクリプトで使用されているプロジェクトを本体にダウンロードした後、再度プロジェクトを本体からアップロードした時、スクリプトで使用されているホストデバイスの局番が設定値とは異なる値になる不具合を確認しました。お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対処方法

本不具合は WindO/I-NV2 Ver.4.84、WindO/I-NV3 Ver.5.20 (Automation Organizer Ver.2.40) にて改修いたします。最新バージョンのインストーラは、9月中旬に弊社ホームページで公開予定です。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpja/ao/dl/>