

ソフトウェア不具合のご連絡

SW1A形 Automation Organizer (WindO/I-NV2)

WindO/I-NV2 Ver.4.83 (Automation Organizer Ver.2.34)の不具合についてご連絡いたします。

対象製品

SW1A形 Automation Organizer : Ver.2.34 (WindO/I-NV2 : Ver.4.83)

製品形番 : SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容

WindO/I-NV2 Ver.4.83 (Automation Organizer Ver.2.34)において、「ビットスイッチ」、「ワードスイッチ」、「画面切替スイッチ」のいずれかを画面に設定し、「部品の種類を変更」の機能を使用して「マルチスイッチ」に変更した場合、WindO/I-NV2 が強制終了する不具合を確認しました。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対処方法

本不具合は WindO/I-NV2 Ver.4.83 (Automation Organizer Ver.2.34)にて改修いたします。最新バージョンのインストーラは、9月中旬に弊社ホームページで公開予定です。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>