

## ソフトウェア不具合のご連絡

### SW1A形 Automation Organizer (WindO/I-NV3)

WindO/I-NV3 Ver.5.20~Ver.5.22 (Automation Organizer Ver.2.40~Ver.2.42) の不具合についてご連絡いたします。

#### 対象製品

SW1A形 Automation Organizer Ver.2.40~Ver.2.42 (WindO/I-NV3 Ver.5.20~Ver.5.22)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンのWindO/I-NV3を使用している場合、以下の機種で問題が発生します。

FT1A形 SmartAXIS Touch

製品形番：FT1A-\*14\*

#### 不具合内容

WindO/I-NV3 Ver.5.20~Ver.5.22 (Automation Organizer Ver.2.40~Ver.2.42) において、ファンクション設定ダイアログ内で[アナログ出力設定]、[アナログカートリッジ設定]を設定している場合、保存前に設定した内容と異なる設定内容が表示される不具合が発生することを確認しました。

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

[http://www.idec.com/jpia/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

#### 暫定対策

WindO/I-NV3 Ver.5.23 (Automation Organizer Ver.2.43) へのバージョンアップにて本不具合を修正いたします。最新バージョンのインストーラは、2月中旬に弊社ホームページで公開予定です。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/>