

**ソフトウェア不具合のご連絡****SW1A形 Automation Organizer (WindLDR、WindO/I-NV3)**

WindLDR Ver.6.20～Ver.7.22、WindO/I-NV3 Ver.5.00～Ver.5.23 (Automation Organizer Ver.1.20～Ver.2.43) の不具合についてご連絡いたします。

**対象製品**

SW1A形 Automation Organizer Ver.1.20～Ver.2.43

(WindLDR Ver.6.20～Ver.7.22、WindO/I-NV3 Ver.5.00～Ver.5.23)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンのWindLDR、WindO/I-NV3 でラダープログラムを使用している場合、全ての機種で問題が発生します。

**不具合内容**

WindLDR Ver.6.20～Ver.7.22、WindO/I-NV3 Ver.5.00～Ver.5.23 (Automation Organizer Ver.1.20～Ver.2.43) において、ラダープログラムをニーモニック変換する際に、変換エラーが発生しない不具合を確認しました。

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しておりますので、以下 URL よりご確認ください。

[http://www.idec.com/jpia/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。