

ソフトウェア不具合のご連絡

SW1A形 Automation Organizer WindO/I-NV4

WindO/I-NV4 Ver.1.0.0～Ver.1.0.2 (Automation Organizer Ver.3.00～Ver.3.13)において、まれに表示器がリセットすることがある不具合を確認しました。

本不具合は Automation Organizer Ver.3.14 にて改修いたしますので、バージョンアップしてご使用いただきますようお願いいたします。

対象製品

SW1A形 Automation Organizer : Ver.3.00～Ver.3.13
WindO/I-NV4 : Ver.1.0.0～Ver.1.0.2

製品形番：SW1A-W1C

※ 弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンの WindO/I-NV4 を使用している場合、以下の機種で問題が発生します。

□ HG2G-5T形 プログラマブル表示器

- HG2G-5TN22TF-*
- HG2G-5TT22TF-*

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しておりますので、以下 URL よりご確認ください。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対処方法

本不具合は WindO/I-NV4 Ver.1.0.3 (Automation Organizer Ver.3.14) にて修正いたします。本バージョンのインストラは、2016年2月22日(月)に弊社ホームページで公開する予定です。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpja/ao/dl/>