

**ソフトウェア不具合のご連絡****SW1A形 Automation Organizer WindLDR**

WindLDRにおいて、ユーザプログラム編集中に、別のPLC機種用のユーザプログラムを開く際に表示される保存確認メッセージで保存を行うと、ユーザプログラムが壊れるという不具合が発生することを確認しました。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

**対象製品**

- SW1A形 Automation Organizer Ver.3.10 ~ Ver.3.20 (WindLDR Ver.8.0.0 ~ Ver.8.2.0)  
製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンのWindLDRを使用している場合、以下の機種で問題が発生いたします。

- FC3A形 Opennet Controller
  - FC3A-CP2\*
- FC4A形 MICROSmart
  - FC4A-C10R2\*、FC4A-C16R2\*、FC4A-C24R2\*、FC4A-D20\*3、FC4A-D20R\*1、FC4A-D40\*3
- FC5A形 MICROSmart
  - FC5A-C10R2\*、FC5A-C16R2\*、FC5A-C24R2\*、FC5A-D16\*1、FC5A-D32\*3、FC5A-D12\*1E
- FC6A形 MICROSmart
  - FC6A-C16\*1\*E、FC6A-C24\*1\*E、FC6A-C40\*1\*E、FC6A-C40\*1\*EJ
- FT1A形 SmartAXIS
  - FT1A-\*12R\*、FT1A-\*24R\*、FT1A-\*40R\*、FT1A-\*48R\*

**不具合内容**

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しています。  
以下 URL よりご確認ください。

[http://www.idec.com/jpja/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。