

HW シリーズ短胴表示灯 製品寿命についてのお知らせ

φ22HW シリーズ

「HW シリーズ短胴表示灯 製品寿命についてのお知らせ」(A-2017012)に記載の対象製品におきまして、追加の情報をお知らせいたします。

対象製品 (追加情報)

弊社にて継続して調査を行いましたところ、点灯寿命の低下はコンデンサの容量変化によるもので、点灯しているときのみ少しずつ容量の低下が進むこと、そして、コンデンサ部品の製造ロット別に性能に差があること、また、そのロット内でも性能にバラツキがあることが確認されました。対象となるコンデンサの使用が含まれる電源ユニットの製品のロット番号及び弊社出荷時期は以下のとおりです。

製品名 : HW シリーズ短胴表示灯 定格使用電圧 AC/200/220V

形番 : HW1P-2JCM4※、HW2P-1JCM4※ (※色指定)

弊社出荷時期 : 2013年1月7日～2015年8月17日

ロット番号 : 93101～95302 (白文字部分)

ロット番号の表示 : 電源ユニット側面



ロット番号

ロット番号説明

- 1桁目 : 製作場所
- 2桁目 : 製作年 (3 : 2013年、5 : 2015年、6又はG : 2016年、H : 2017年)
- 3桁目 : 製作月 (1 : 1月、3 : 3月、X : 10月、Y : 11月、Z : 12月)
- 4桁目 : 製作日 10の位
- 5桁目 : 製作日 1の位

改良品について

コンデンサを変更した改良品は下記①～③のいずれかの表示で判別可能です。

- ① 側面に白点
- ② ロット番号の末尾にAもしくはB
- ③ 背面に白点



①

②

③

対応について

対象製品のロット番号で大きく輝度が低下したものにつきまして代品対応させていただきます。なお、代品の提供は“電源ユニット”とさせていただきます。

代品を希望される場合は、弊社営業担当者、または下記のお問い合わせ先まで形番、数量をご連絡ください。

お問い合わせ先

- ・東日本テクニカルソリューションセンター 電話 : 03-5782-7692
- ・西日本テクニカルソリューションセンター 電話 : 06-7668-0707