

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

SW1A形 Automation Organizer WindO/I-NV4

Automation Organizer に収録の表示器プログラミング ソフトウェア WindO/I-NV4 において、以下の現象を確認いたしました。対象製品をご使用のお客様は以下に記載している内容をご確認の上、ご対策くださいますようお願いいたします。

対策製品

- WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以降
(Automation Organizer Ver.3.17.0 以降)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

上記バージョンのソフトウェアを使用している場合、以下の機種で現象が発生します。

- HG5G/4G/3G/2G-V 形プログラマブル表示器
 - HG5G-VFXT22MF-B
 - HG4G-VCXT22MF-B
 - HG3G-VAXT22MF-*, HG3G-V8XT22MF-*
 - HG2G-V5FT22TF-*
- HG4G/3G 形プログラマブル表示器
 - HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B
 - HG3G-AJT22TF-*, HG3G-AJT22MF-*, HG3G-8JT22TF-*, HG3G-8JT22MF-*
- HG2G-5F 形プログラマブル表示器
 - HG2G-5FT22TF-*
- HG2G-5T 形プログラマブル表示器
 - HG2G-5TN22TF-*, HG2G-5TT22TF-*
- HG1G 形プログラマブル表示器
 - HG1G-4VT22TF-*
- HG1P 形プログラマブル表示器
 - HG1P-ST32YBFH-B0
 - HG1P-ST32ZBFH-B0

現象

WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前の WindO/I-NV4 でパスワードを小文字で設定されている場合、WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以降の WindO/I-NV4 でパスワードを入力すると、パスワード認証に失敗します。

[セキュリティ] ダイアログ ボックスで設定可能なパスワードの仕様が変更されました。

- WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前：英字（大文字）と数字
- WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以降：英字（小文字、大文字）、数字、記号

これにより、パスワードを設定したプロジェクト ファイルを開く際、[ユーザー名とパスワードの確認] ダイアログ ボックスの [パスワード] に英字（小文字）を入力したときの動作が次のように変わります。

- WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前：大文字に変換される
- WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以降：小文字のまま入力される

表 1：対象バージョンのパスワード比較

比較対象	WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前	WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以降
対象バージョンでのパスワード対応文字	大文字英字 数字	大文字英字/小文字英字 数字 記号
パスワード入力時の動作	小文字を大文字に変換してパスワード認証を行う	入力された文字でパスワード認証を行う

そのため、WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前の時点から英字（小文字）による入力に慣れていた場合、それと同じ操作を WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以降で実施すると、パスワードが間違っていると判断され、プロジェクト ファイルを開くことができません。

対策

WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前で作成されたプロジェクト ファイルを開く場合は、パスワードには大文字をご入力ください。

(例) お客様がご認識のパスワードが「abc1234」である場合、入力するべきパスワードは「ABC1234」となります。